



Le progrès, une passion à partager

LABORATOIRE DE TRAPPES
29 avenue Roger Hennequin - 78197 Trappes Cedex
Tél. : 01 30 69 10 00 - Fax : 01 30 69 12 34

PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU

prévu à l'article 5 de l'arrêté du 21 novembre 2002

VALABLE 5 ANS à compter du 19 juillet 2010

N° L060815 - DE/1

et annexe de 4 pages

Matériau présenté par : ACRYSTAL SARL
29 A rue du Maréchal Leclerc
67460 SOUFFELWEYERSHEIM

Marque commerciale : ACRYSTAL SOLUTION

Description sommaire :

Composition globale : Panneau composite à base de sulfate de calcium et de polymères acryliques, renforcé de 2 couches de fibres de verre de 200g/m² espacées de 1 à 2 mm au centre du panneau.

Application : Eléments techniques ou décoratifs.

Masse : (1700 ± 3%) kg/m³

Epaisseur : (6 ± 30%) mm

Coloris : Blanc crème

Rapport d'essais : N° L060815 - DE/1 du 19 juillet 2010

Nature des essais : Essai par rayonnement.

Classement : **M1**

Durabilité du classement (annexe 22) : NON LIMITEE A PRIORI

compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essai N° L060815 - DE/1 annexé.

Ce procès verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires.

Il ne constitue pas une certification de produits au sens de l'article L. 115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

Est seule autorisée la reproduction intégrale soit du présent Procès-verbal de classement qui comprend 1 page soit l'intégralité du Procès-Verbal et rapport annexé qui comporte 5 pages.

Trappes, le 19 juillet 2010

La Responsable du Département
Comportement au Feu et Sécurité Incendie

Réalisation de l'essai
Marc LE QUERE
La Responsable de l'essai



Accréditation
N° 1-0606
Portée disponible
Sur www.cofrac.fr

Valérie RUMBAU



Emilie COLIN

Laboratoire national de métrologie et d'essais

Établissement public à caractère industriel et commercial • Siège social : 1, rue Gaston Boissier - 75724 Paris Cedex 15 • Tél. : 01 40 43 37 00
Fax : 01 40 43 37 37 • E-mail : info@lne.fr • Internet : www.lne.fr • Siret : 313 320 244 00012 • NAF : 743 B • TVA : FR 92 313 320 244
Barclays Paris Centrale IBAN : FR76 3058 8600 0149 7267 4010 170 BIC : BARCFRPP